

# 特种设备型式试验证书

(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520111364

制造单位: HEROSE GMBH ARMATUREN UND METALLE

单位地址: Elly-Heuss-Knapp Str.12 23843 Bad Oldesloe Germany.

设备类别: 阀门

产品名称(品种): 气动紧急切断阀

产品型号: DN40, DN65

型式试验报告编号: 2011TSFM981, 2011TSFM982

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006 《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:

公称压力 $\leq$ PN5.0MPa、公称尺寸 $\leq$ DN125mm,

使用温度:  $-196^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 的气动紧急切断阀。

国家泵阀产品质量监督检验中心



合肥通用机电产品检测院



2011年10月8日