

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Absperrarmaturen für Flüssigerdgas nach DIN EN 12567
Isolating valves for liquid natural gas (LNG) according to DIN EN 12567

Name und Anschrift des Herstellers
Name and address of bearer/
manufacturer:

HEROSE GMBH
ARMATUREN UND METALLE
Elly-Heuss-Knapp-Str. 12
D- 23843 Bad Oldesloe, Germany

Hiermit wird bescheinigt, dass die unten genannten Ventiltypen (Rückschlagventile und Schmutzfänger) die Anforderungen der DIN EN 12567 erfüllen, soweit anwendbar. We hereby certify that the valve types mentioned below (check valves and strainer) fulfil the applicable requirements of standard DIN EN 12567.

Prüfbericht Nr.:/ Test report No.: **1320 GK 03850/18 Rev. 4 (DIN EN 12567)**

Beschreibung des Armaturentyps: **Tieftemperatur-Armaturen DN 200 Cryogenic Armatures, Typen / types**
Description of valve type:

Rückschlagventile /check valves, non return valves :

05414, 05419, 05614, 05619, 05714, 05719, 05814, 05819

Schmutzfänger /strainer :


08417, 08432, 08717, 08732

jeweils gemäß DIN EN 12567:2000, mit Ausnahme der Abschnitte


/each acc. to DIN EN 12567:2000 excluding sections **4.5, 4.6, 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11**

Fertigungsstätte/Place of manufacture: **siehe Hersteller /see manufacturer**

Hamburg, 22.03.2017



Prüfstelle für Sicherheitseinrichtungen
und Armaturen


F. Behncke

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG,
Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg

Tel. +49-(0) 40- 8557 2714
Fax +49-(0) 40- 8557 2786
e-mail fbehncke@tuev-nord.de

Mitglied der
member of



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE